



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

Číslo materiálu: **32-18MZ/2012**

Návrh

na schválenie – Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojmirova Zlaté Moravce – havarijný stav

Predkladá:

Meno : Bc. Štefan Nociar

Funkcia : ved. odd. výstavby a komunálnych služieb

Spracoval:

Meno : Bc. Štefan Nociar

Funkcia : ved. odd. výstavby a komunálnych služieb

Prerokované:

Komisia výstavby, ÚPN, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri MsZ v Zlatých Moravciach dňa 05. septembra 2012 prerokovala a odporučila vyčleniť rozpočtové opatrenia na štúdiu realizovateľnosti havarijného stavu rekonštrukcie kanalizácie v ZŠ Mojmirova.

MsR dňa 11.09.2012 – schválila

Uznesenie č.xx/2012
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojžírova Zlaté Moravce – havarijný stav

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa 20.09.2012

p r e r o k o v a l o

rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojžírova Zlaté Moravce – havarijný stav a

s c h v a ľ u j e

rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojžírova Zlaté Moravce – havarijný stav.

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Stanovisko k havarijnému stavu kanalizácie

Kanalizácia Základnej školy, Mojmirova 2 bola vybudovaná v roku 1963 z liatinových potrubí, ktoré sú už po období životnosti. Podľa optickej kontroly sa ukázali na niektorých miestach závaly a nepriechodnosť. Zápach z upchatej kanalizácie býva niekedy až neznesiteľný, šíri sa oboma budovami. Škola Z tohto dôvodu je nutné vykonať rekonštrukciu kanalizácie v celom objekte školy, aby sa predišlo ďalším škodám na majetku.

Základná škola nie je schopná z vlastných zdrojov riešiť opravu kanalizácie, na základe čoho žiada o pomoc mesto. Najskôr o spracovanie projektovej dokumentácie a následne aj celkové riešenie havarijného stavu.

Škola mala vypracovanú cenovú ponuku na opravu kanalizácie v roku 2009, ale to plánovali len od WC po šachtu. Teraz pri vysokotlakovom čistení spojené s optickým monitoringom stavu kanalizácie bolo zistené, že korene stromov porušili kanalizáciu, úplné vyčistenie kanalizácie nie je možné a splašková voda odteká pod budovu, čím sa môže porušiť statika budovy (viď správa z optickej kontroly kanalizácie).

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vyčíslení predpokladaných nevyhnutných nákladov na odstránenie havarijnej situácie (položkovitý rozpočet vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou osobou) budeme v zmysle smernice 8/2011 žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Nitre o poskytnutie finančných prostriedkov na vzniknutú havarijnú situáciu.

Mgr. Danuša Hollá
oddelenie škôl a školských zariadení