

Titl: Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

3761/2015/05-002-IJ

Vybavuje

Ing. Jedlovský

Zlaté Moravce

09. 09. 2015

Verejná vyhláška

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania, s upustením od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – verejná vyhláška .

Dňa 26.08.2015 stavebník KANVOD SK, spol. s r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„ Obytný súbor Na d'ateliniskách “
/ inžinierske siete SO 103, SO 104, SO 105 /

- *označenie stavby* : inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb.,

- *rozsah stavebných objektov* :

SO 103 - Káblková elektrická prípojka VN 22 kV

SO 104 - Kiosková trafostanica TS 1

SO 105 - Distribučný elektrický rozvod NN

- *popis stavebných objektov* :

SO 103 - Káblková elektrická prípojka VN 22 kV

- *označenie stavby* : inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb.,

- *umiestnenie stavby*: pozemky reg. „ C “ parc. č. 3033/14, 3033/12, 3034, 3035, 3036, 3299 a 3390

pozemky reg. „ E “ parc. č. 5084, 5085, 5086, 5087, 5694, 5391,

katastrálne územie Zlaté Moravce.

Káblková elektrická prípojka VN 22 kV rieši pripojenie novej trafostanice TS1 do systému VN 22 kV. Trafostanica bude napojená z jestvujúceho VN kábla typ 3 x (NA2XS (F)2Y 1 x 240) linka č. 349, ktorý sa nachádza na Továrenskej ulici. Navrhovaný kábel elektrickej prípojky je typ 3x (NA2XS(F)2Y 1x240). Jeho celková dĺžka je 996m. Zapojený bude tak, že vytvorí slučku cez novú trafostanicu TS1 a k jestvujúcemu VN káblu sa pripojí pomocou dvoch spojok označených SP1, SP2. Spojky SP1 a SP2 v montážnej jame M5 uložiť pod cestou čo najvyššie, s krytím minimálne 1,0m.

Trasa VN prípojky vedie cez Rázusovu ul. a Krížnu ulicu. Jej dĺžka je 454m. Káble v trafostanici pripojiť do VN rozvádzačov pomocou izolovaných adaptérov typ RICS 5143 a koncoviek POLT 24D/1XI-L12B-CEE05. Tienenie káblov pri koncovkách vodiwo prepojiť s uzemnením v trafostanici vodičom Cu25mm². Jednotlivé trasy pozostávajú z nasledovných úsekov :

2x (3x NA2XS(F)2Y 1x240 RM /25 – 200 m)

2x (3x NA2XS(F)2Y 1x240 RM /25 – 498 m)

2x (3x NA2XS(F)2Y 1x240 RM /25 – 145 m)

2x (3x NA2XS(F)2Y 1x240 RM /25 – 109 m)

SO 104 - Kiosková trafostanica TS 1

- **označenie stavby :** inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb.,
- **umiestnenie stavby:** pozemok reg. „ C “ parc.č. 3033/14, katastrálne územie **Zlaté Moravce**.

Trafostanica je projektovaná pre jeden transformátor a pre výkon transformátora max. 630 kVA. Transformátor v TS 1 je navrhnutý s výkonom 400 kVA. V trafostanici je použitý olejový hermetizovaný transformátor s výkonom 400 kVA. Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. Priestor transformátora a rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdĺž transformátora výšky min. 2000mm. Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. Napájanie trafostanice je zabezpečené vonkajšou (verejnou) rozvodnou sieťou 22 kV, pomocou káblvej prípojky. Objekt trafostanice je osadený na štrkovom lôžku, má vlastné osvetlenie a bleskozvod.

Základné technické údaje transformátora :

Výkon	400 kVA
Menovité vyššie napätie	22 kV
Menovité nižšie napätie	0,42/0,242 kV

SO 105 - Distribučný elektrický rozvod NN

- **označenie stavby :** inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb.,
- **umiestnenie stavby:** pozemky reg. „ C “ **parc. č. 3124/1, 3033/12, 3032, 3034, 3035, 3036, 3082,**
pozemky reg. „ E “ **parc. č. 5084, 5085,**
katastrálne územie **Zlaté Moravce**.

Káblový elektrický rozvod NN pre navrhovaný obytný súbor „Na d'ateliniskách“.

Navrhovaný obytný súbor bude napojený z novej trafostanice TS1 dvomi káblovými vývodmi cez pilierové prípojkové skrine SPP6/1 až SPP6/5 a jednu pilierovú rozpájaciu a istiacu skriňu SR3. Tento projekt pre definitívny káblový rozvod využije už vyprojektovaný rozvod NN v 1. etape, kde blok E a blok F sú napojené káblom typ NAYY-J 4x150 od SR2, s dočasným zásobovaním elektrickou energiou od TS 0084-025. V trase tohto kábla je ponechaná rezerva pre napojenie bloku A a bloku C, ktoré budú pripojené v tomto projekte, zmena č.1. V mieste rezervy treba osadiť prípojkové skrine SPP6/4 a SPP6/5.

Definitívny rozvod je navrhnutý káblom typ NAYY-J 4x150, ktorý vychádza z TS1. Jeho umiestnenie je vyznačené na situácii č. 1 a zapojenie na schéme NN č. 1.

Jeden kábel z TS 1 napojiť v mieste demontovanej skrine SR2 pomocou spojky SP3 do káblového rozvodu riešeného v 1. etape. Dĺžka kábla od TS1 po SP3 je 27 m.

Druhým káblom z TS1 napojiť prípojkové skrine SPP6/1 na bloku B, SPP6/2 na bloku D a kábel ukončiť v skrini SPP6/3 na bloku F. Dĺžka kábla je 166 m.

Káblové rozvody sú navrhnuté s prierezom podľa prenášaného výkonu, dovolených úbytkov napätia a skratových prúdov, s prihliadnutím aj na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a v súlade s STN 33 3320 a požiadavkami prevádzkovateľa.

Všetky skrine umiestniť podľa situácie na verejne prístupné miesto, 2,0 m od steny s plynomermi. Parapet skríň 600 mm nad upraveným terénom

Vo všetkých prípojkových skrinách SPP6/... uzemniť ochranný vodič PEN pomocou zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm dĺžky max. 20 m, v súlade s STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Odpor uzemnenia podľa vyznačenia na schéme NN.

Protikorózna ochrana uzemňovacieho materiálu je žiarovým zinkovaním.

Na spájanie káblov NN použiť teplom zmrštiteľné káblové spojky, napríklad typ SVCZ 4x150 S AI a na ich ukončovanie rozdeľovacie hlavy typ HCZ4 od VUKI Bratislava.

Po zatiahnutí káblov do trafostanice, vstupné otvory utesniť pripravenými priechodkami.

Napojenie elektromerových rozvádzačov navrhovaných blokov, označených RE/A až RE/F od pilierových skríň SPP6/... rieši elektroinštalácia bytových domov samostatnými projektmi.

Napojenie jestvujúcich vzdušných vedení NN od TS1.

Projekt rieši napojenie vzdušných vedení NN od TS1 na ulici Rázusova – stĺp NN č. 31, ulici Odbojárov – stĺp NN č. 118 a na ulici Slovenskej armády – stĺp NN č. 90, podľa vyznačenia na situácii č. 1 a schéme NN č. 1.

Napojenie vzdušného vedenia NN na Rázusovej ulici urobiť káblom typ NAYY-J 4x240, ktorý na stĺpe NN č. 31 ukončiť v skrini VRIS1K. Nový kábel nebude ukladajú v celom úseku. Navrhnuté je využitie jedného jestvujúceho kábla typ NAYY-J 4x240 vedeného od TS 0084-025 do skrine SR2, ktorý pomocou spojok označených SP1, SP2 prepojiť s novým káblom. Dĺžka nových káblových úsekov je 53 m a celková dĺžka kábla od TS1 po VRIS1K je 157 m. Prepojenie skrine VRIS1K so vzdušným vedením navrhujeme káblom typ NAYY-J 4x150. Druhý kábel prichádzajúci od TS 0084-025 do SR2 nebude využívaný. Kábel je určený na demontáž, ale projekt nerieši jeho odkopanie. Obidva káble v TS 0084-025 odpojiť od poistkového odpínača.

Napojenie vzdušného vedenia NN na ulici Odbojárov urobiť káblom typ NAYY-J 4x150, dĺžky 45 m, ktorý na stĺpe NN č. 118 pripojiť bez istenia k vzdušnému vedeniu NN.

Napojenie vzdušného vedenia NN na ulici Slovenskej armády urobiť káblom typ NAYY-J 4x240, ktorý na stĺpe NN č. 90 ukončiť v skrini VRIS1K. Dĺžka kábla je 177 m. Prepojenie skrine VRIS1K so vzdušným vedením navrhujeme káblom typ NAYY-J 4x150.

Na stĺpoch uzemniť vodič PEN priamo, alebo v skrini VRIS1K, s hodnotou zemného odporu podľa schémy a zároveň fázové vodiče chrániť bleskoistkami typ LVA proti prepätiu. Uzemnenie na stĺpe navrhujeme vodičom FeZn Ø 8 mm a od skúšobnej svorky SR03 do zeme vodič FeZn 30x4 mm, dĺžky max 20 m. Zemniaci pás na stĺpe chrániť lištou proti mechanickému poškodeniu do výšky 1,5 m.

Káble prechádzajúce zo zeme na stĺpy vzdušného vedenia NN, chrániť na stĺpe po skrini VRIS1K a inde do výšky 2,5 m vhodnou pancierovou rúrou proti mechanickému poškodeniu, napríklad TR76x1,5. Rúru po zatiahnutí kábla utesniť z vrchnej strany proti zatekaniu vhodným tmelom.

Káblové rozvody sú navrhnuté s prierezom podľa prenášaného výkonu, dovolených úbytkov napätia a skratových prúdov, s prihliadnutím aj na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a v súlade s STN 33 3320 a požiadavkami prevádzkovateľa.

Na spájanie káblov NN použiť teplom zmrštiteľné káblové spojky, napríklad typ SVCZ 240 S AI a na ich ukončovanie rozdeľovacie hlavy typ HCZ4 od VUKI Bratislava.

Po zatiahnutí káblov do trafostanice, vstupné otvory utesniť pripravenými priechodkami.

Úprava jestvujúceho vzdušného vedenia NN.

Projekt rieši úpravu jestvujúceho vzdušného vedenia NN na základe požiadavky ZSE, a.s. prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Jedná sa o rozdelenie napájania vzdušného vedenia NN z dvoch trafostaníc.

Z jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS 0084-025 budú napájané vzdušné vedenia na uliciach:

- Rázusova, po stĺpe NN č. 31
- Rázusova, s prepojením na Krížnu, po stĺpe NN č. 111
- Dobšinského

Z novej kioskovej trafostanice označenej TS1 budú napájané vzdušné vedenia na uliciach:

- Rázusova od stĺpu NN č. 31 po Továrenskú, stĺp NN č. 133
- Odbojárov, Inovecká, Slovenskej armády od stĺpu NN č. 76 po stĺp NN č. 84, Hečkova
- Slovenskej armády od stĺpu NN č. 84 po stĺp NN č. 98, Krátka

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytný súbor na d'ateliniskách“ bolo vydané Mestom Zlaté Moravce dňa 19. 09. 2011 pod č. 2539/2011-004-RB. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 10. 2011.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie verejnou vyhláškou .

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia §117 ods.1, zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov *d'alej len „Stavebný zákon“*, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona

oznamuje verejnou vyhláškou

účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a súčasne upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia podzemných inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote **7 pracovných dní odo dňa doručenia**, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.

V zmysle § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach /Ul. 1. mája č. 2, II. poschodie, miestnosť č. 56/, v stránkových dňoch.

Oznámenie o začatí stavebného konania je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – veľký počet účastníkov stavebného konania a neznámi pobyt účastníkov konania, §26 zákona o správnom poriadku) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, resp. zverejnené na internetovej stránke MsÚ Zlaté Moravce.

Za deň doručenia oznámenia stavebného konania sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.



Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Doručí sa účastníkom konania :

1. Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

.....
vynesé dňa

.....
zvesené dňa

2. Internet – stránka Mesta Zlaté Moravce

.....
vynesé dňa

.....
zvesené dňa

Oznámenie o začatí stavebného konania sa doručí:

- KANVOD SK spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
- Ing. Miroslav Slančík – ELPRON, Novomeského 3, 949 11 Nitra (proj.)
- Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce
- Ing. Klára Wittlingerová CSc, Gen. Svobodu 12, 902 01 Pezinok
- Paulína Hudecová, Topoľčianska 13, 953 01 Zlaté Moravce
- Katarína Kukučková, Lovce 79, 951 92 Lovce
- Terézia Borkovičová, Žitavská 3, 953 01 Zlaté Moravce
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
- Okresný úrad Nitra – odbor cestnej dopravy a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ul. č. 147, 949 65 Nitra
- SPP – distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26
- ZsVS a. s., OZ Nitra, Nábřežie za Hydrocentrálou 4, Nitra
- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, Nitra
- Slovanet a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II., 949 01 Nitra
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostl. o ŽP Zlaté Moravce - ŠSOPaK, OH, ŠVS
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KR Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
- Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ Zlaté Moravce, ul.1.mája 1A, 953 01 Zl. Moravce
- Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
- Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova ul. č 58, 949 63 Nitra

Materiál spracoval:
Za správnosť:
Dňa: 10. 4. 2011