

Mesto Zlaté Moravce

Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce

MESTO ZLATÉ MORAVCE

Zverejnené na internetovej stránke mesta

6.10.2015
dátum


podpis zodpovedného zamestnanca

Titl: Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Zlaté Moravce
	3795/2015/05 - 002 - IJ	Ing. Jedlovský	30.09.2015

Verejná vyhláška

Vec:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Dňa 04.09.2015 navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava / IČO 36361518** / podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK

SO 01 Trafostanice, stavebná časť

SO 02 VN vedenie

SO 03 NN vedenie

PS Trafostanice, technologická časť

- **označenie stavby :** inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. i/ zák. č. 50/1976 Zb.,
líniová stavba

- **umiestnenie stavby:** pozemky reg. „ C “ parc. č. 3433, 3466/1, 3466/3, 3460/1, 3460/37, 3460/38, 3494/2, 1960/10, 1903/1, 3481, 3494/2, 3454/2, 464/6, 3467, 3468/1, 3470/2, 3470/27, 3470/22, 464/10, 3470/6, 3470/19, 3470/18, 3470/37, 456/10, 456/23, 456/32, 154/7, 233/1, 1896, 154/6, 1901, 130/1, 130/2, 1940,
pozemky reg. „ E “ parc. č. 5668/2, 5668/1, 5408/1, 5408/2, 5413/2, 5412/2, 5411/1, 5410/1, 5400/1, 5699/2, 5397, 5394, 473, 459/2, 5669, 5398, 5670/2, 5395, 5601, 233, 232, 231, 230, 5594, 5599, 5639/2, 5638,
katastrálne územie Zlaté Moravce.

Popis stavebných objektov :

Kiosková trafostanica

- Nová kiosková trafostanica TS Bernoláková typu EH6
Trafo 400kVA 1ks
- Nová kiosková trafostanica TS Tekovská typu EH5
Trafo 2x400kVA 1ks
- Demontáž stožiarovej trafostanice TS 084-044, TS 084-045, TS 084-046

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 3795/2015/05 – 002 – IJ

1

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 01 (II. poschodie , č. dverí 56),
stránkové hodiny : v pondelok 8⁰⁰ - 15⁰⁰ hod. a v stredu 8⁰⁰ - 16⁰⁰ hod., vybavuje : Ing. Jedlovský,
Tel. 037/69 239 27, e – mail: ivan.jedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037/69 239 45

Zemný kábel VN

- nové vedenie VN

Typ NFA2XS2Y 1x3x240	dĺžka trasy	390 m
Typ NFA2XS2Y 1x3x240	dĺžka trasy	247 m
Typ NFA2XS2Y 1x3x240	dĺžka trasy	438 m
Typ NFA2XS2Y 1x3x240	dĺžka trasy	50 m
Typ NFA2XS2Y 1x3x240	dĺžka trasy	15 m
Typ NFA2XS2Y 1x3x240	Celková dĺžka trasy	1140 m

Zemný kábel NN

- výmena vzdušného vedenia na zemné káblové vedenie

Typ NAYY-J	dĺžka trasy	234 m
------------	-------------	-------

- nové vedenie NN

Typ 2xNAYY-J	dĺžka trasy	528 m
Typ 1xNAYY-J	dĺžka trasy	613 m

Stavebné objekty:

SO 01 Trafostanice, stavebná časť

SO 01.1 Trafostanica TS – Tekovská

SO 01.2 Trafostanica TS – Bernolákova

SO 01.3 Demontáž TS

SO 02 VN vedenie

SO 02.1 VN káblové vedenie

SO 02.2 VN vzdušné vedenie - demontáž

SO 03 NN vedenie

SO 03.1 NN zemné vedenie

SO 03.2 Výmena NN vedenia

Prevádzkové súbory:

PS 01 Trafostanice, technologická časť

PS 01.1 Trafostanica TS - Tekovská

PS 01.2 Trafostanica TS – Bernoláková

SO 01 Trafostanice, stavebná časť

SO 01.1 Trafostanica TS-Tekovská

Kiosková trafostanica EH sa osadí v zeleni pri prístupovej ceste k bytovkám na parcele č. 3460/37 v meste Zlaté Moravce. Trafostanica je typový kiosok f. Haramia EH5. Pôdorysný rozmer skeletu je 4900 x 2830 mm. Výška stavby od +/- 0,00 je 2800 mm.

Nová TS-tekovská bude napájaná z vedenia č.306.

Uvedená transformačná stanica má priestor pre transformátor, priestor pre VN a NN rozvodňu. Transformačná stanica svojím vyhotovením /všetky prístroje a transformátor/ tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202:2007-09 (35 4220).

Osadenie objektu je na štrkopieskovom podklade. +/- 0,00 bude + 15 cm nad upraveným terénom

Betónová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí:

káblový priestor /vaňa/ + stavebné teleso /skelet/ + strecha.

SO 01.2 Trafostanica TS – Bernolákova

Kiosková trafostanica EH sa osadí v zeleni pri prístupovej ceste k bytovkám na parcele č. 154/7 v meste Zlaté Moravce. Trafostanica je typový kiosok f. Haramia EH6. Pôdorysný rozmer skeletu je 3200 x 2710 mm. Výška stavby od +/- 0,00 je 2800 mm.

Uvedená transformačná stanica má priestor pre transformátor, priestor pre VN a NN rozvodňu. Transformačná stanica svojím vyhotovením všetky prístroje a transformátor/ tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202:2007-09 (35 4220). Osadenie objektu je na štrkopieskovom podklade. + - 0,00 bude + 15 cm nad upraveným terénom. Betónová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: káblový priestor /vaňa/ + stavebné teleso /skelet/ + strecha

SO 02 VN vedenie

SO 02.1 VN káblové vedenie

Nové zemné VN vedenie bude typu NA2XS2Y 3x1x240 RM/25 mm².

Trafostanica TS - Tekovská bude zásobovaná ako trojbod. Trasa prvého kábla VN začína na pb.č.22 pri rieke Žitava na prechodovom stĺpe, kde do výšky 2m sa káble vtiahnu do ochrannej ocelevej rúry, potom bude kábel uložený v zemi medzi záhradami sídliska a bytovkami, či garážami a komunikáciou a bude ukončený vo VN rozvádzači v navrhovanej TS - Tekovská. Trasa druhého kábla z TS - Tekovská sa ukončí pri existujúcej kioskovej trafostanici TS84-055. Kábel VN od TS - Tekovská bude uložený najprv v zeleni, potom vprekrižuje miestnu komunikáciu k bytovke č. 49, ďalej bude uložený v zeleni v súbehu s miestnou komunikáciou, ktorú zase prekrižuje a bude potom uložený v súbehu s miestnou komunikáciou na ul. Tekovská až po vn spojku s1, ktorou sa naspojkuje na existujúci kábel medzi pb.č. 16 VN vzdušného vedenia a kioskovú trafostanicu č. TS84-055. Trasa tretieho kábla z TS - Tekovská sa ukončí na rohu ulíc Bernoláková a Vajnorská naspojkovaním v bode vn spojka s2. Kábel VN od TS - Tekovská bude uložený v najprv v zeleni, potom vprekrižuje miestnu komunikáciu k bytovke č. 49, ďalej bude uložený v zeleni v súbehu s miestnou komunikáciou, ktorú prekrižuje a bude potom uložený v miestnej komunikácii v súbehu s ňou až po ul. Bernolákovu. Na ul. Bernoláková bude uložený v zeleni potom prekrižuje Bernolákovu ul. a bude uložený v súbehu s Bernolákovou ul. v zeleni v súbehu aj s existujúcim NN vedením až po vn spojku S2. Na jednom mieste prekrižuje ul. Bernolákovu- cestu III. Triedy č. 511008.

Navrhované sú nové VN zemné káble typu NA2XS(F)2Y 3x(1x240).

Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe 50x120 cm voľne, v križovaní s inžinierskymi sieťami a komunikáciami v ochrannej rúrke.

SO 02.2 VN vzdušné vedenie - demontáž

Po vybudovaní VN káblového vedenia prebehne demontáž vzdušných vedení.

Demontuje sa vzdušné vedenie VN od pb.č. 16 po stožiar pb.č. 22 -pred UV 3/306. Ďalej sa zdemontuje VN vedenie od pb.č. 22 po pb.č. 28 a od pb.č. 27 po existujúcu trafostanicu TS84-044 vrátane stožiarovej trafostanice a od pb.č. 27 po trafostanicu č. TS84-045 vrátane 2,5 stĺpovej trafostanice. Ďalej sa zdemontuje VN vedenie od pb.č. 18 po existujúcu trafostanicu TS84-046 vrátane stožiarovej trafostanice.

SO 03 NN vedenie

SO 03.1 NN zemné vedenie

Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod z trafostaníc TS - TEKOVSKÁ, TS84-055, TS - Bernoláková, TS84-012 káblami typu NAYY-J:

Z novovybudovanej TS - Tekovská s dvoma trafami sa vyvedú nové káblové vývody pre napájanie existujúcej elektrickej siete. Existujúca NN sieť sa napojí 9 novými vývodmi z TS - Tekovská. Tieto káble sa ukončia v nových al. v existujúcich skrinách. Tieto budú pristavené k objektom alebo budú voľnestojace.

Dva káblové vývody budú v zeleni pred TS - Tekovská zaslučkované cez spojky S6,S5 do existujúceho zemného káblového rozvodu medzi skriňami SR84-194 a SR84-187 pri trafostanici TS84-046. Keďže TS84-046 sa ruší káble sa pri tejto trafostanici zaslučkujú a prepoja na existujúcu skriňu SR84-187 – spojky S3,S4 a skriňa č. SR84-182 sa napojí novým káblom od SR84-182 na kábel medzi od TS - Tekovská a SR84-187. Dva káblové vývody budú uložené od TS - Tekovská po existujúcu skriňu SR84-190. Ďalšie dva káblové vývody budú pre ukončené v novej skriní SR84-x2 a SR84-x3 pre Calex Relátka. Jeden kábel bude naspojkovaný na existujúci kábel pre f.Štrkopiesky –trasa od TS - Tekovská po spojku S7.

Z existujúcej trafostanice TS84-055 sa vyvedú tri nové káble. Jeden bude ukončený na pb.č.832, pb.č.833 a tretí cez skriňu SR84-X3 bude zaslučkovaný do existujúceho kábla medzi kamenári a TS84-046. Tento kábel bude ešte pri pb.č. 827 zaslučkovaný cez skriňu SR84-x4 a bude napájať vzdušné vedenie cez PB.č. 832.

Z existujúcej trafostanice TS84-012 sa vyvedie jeden nový kábel po skriňu SR84-x4.

Z novovybudovanej trafostanice TS Bernolákova, s jedným trafom, sa vyvedú nové káblové vývody pre napájanie existujúcej elektrickej siete. Existujúca NN sieť sa napojí 6 novými vývodmi. Tieto káble sa ukončia v nových al. v existujúcich, či v preložených skriniach. Tieto budú pristavené k objektom alebo budú voľnostojace. Dva káblové vývody budú napájať existujúci pb.č. 802 pri ceste Bernolákova. Ďalšie dva káble budú napájať skriňu SR84-PNZZ, z ktorej budú prepojení odberatelia napájania z demontovanej trafostanice TS84-044. Ďalším zemným káblom bude napojená skriňa v materskej škôlke SR84-MŠ a cez ňu pb.č. 729. Priamo z TS - Bernolákova bude napojená preložená skriňa RE.OA – obchodnej akadémie, ktorá bude preložená od TS84-044.

Trasa navrhovaných zemných káblových vedení prechádza zeleným pásom vedľa miestnych komunikácií, križuje tieto komunikácie, je uložený v chodníku a na dvoch miestach križuje cestu III. Triedy č. 511008 na ul. Bernolákova.

SO 03.2 Výmena NN vedenia

Hlavné NN vedenie :

Vybuduje sa zemný kábel hlavnej siete pb.č.883 po skriňu č. SP-1 typu NAYY-J ako náhrada za vzdušné. Nové káblové vedenie bude kopírovať demontované vzdušné NN hlavné vedenie.

V trase hlavného vedenia sa vzdušné elektrické prípojky uložia do zemnej elektrickej prípojky.

PS 01 Trafostanice, technologická časť

PS 01.1 Trafostanica TS - Tekovská

Navrhovaný typ montovanej kioskovej transformačnej stanice EH5 bude do výkonu transformátora 2x630kVA, pre menovité vstupné napätie 22 kV a menovité výstupné napätie 0,42 kV.

PS 01.2 Trafostanica TS - Bernolákova

Navrhovaný typ montovanej kioskovej transformačnej stanice EH bude do výkonu transformátora 1x 630 kVA, pre menovité vstupné napätie 22 kV a menovité výstupné napätie 0,42 kV.

Stavba bude umiestnená podľa situácie v M 1:1000, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Ing. Jozefom Frólom – Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava .

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou.

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia §117 ods.1, zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov *dalej len „Stavebný zákon“*, v súlade s ustanovením §36 ods.1, ods. 4 stavebného zákona **oznamuje**

oznamuje verejnou vyhláškou

účastníkom územného konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania o umiestnení stavby a súčasne nariaďuje k prejednaniu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

27. októbra 2015 (utorok) o 9³⁰ hod.

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, č. dv. 56, s následným odchodom na miesto budúcej stavby .

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach /Ul. 1. mája č. 2, II. poschodie, miestnosť č. 56/, v stránkových dňoch.

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 3795/2015/05 – 002 – IJ

4

Oznámenie o začatí územného konania je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stavebného zákona – veľký počet účastníkov územného konania a neznámi pobyt účastníkov konania, §26 zákona o správnom poriadku) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, resp. zverejnené na internetovej stránke MsÚ Zlaté Moravce.

Za deň doručenia oznámenia stavebného konania sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia podzemných inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.



Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Doručí sa účastníkom konania :

1. Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

2. Internet – stránka Mesta Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Oznámenie o začatí územného konania sa doručí:

- Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
- Stanislav Orovnický, Železničiarska 2387/41, 953 01 Zlaté Moravce
- SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- HYDRODYNAMIC spol. s r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
- HYDROSERVICE spol. s r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
- TROFAL s. r. o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
- Juraj Kubala, č. 236, 951 91 Host'ovce
- Mária Kubalová, č. 236, Host'ovce
- MOYA a. s., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce
- Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 01 Zlaté Moravce
- Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, Bernolákova 4, 953 34 Zl. Moravce
- Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
- ARRIVA Nitra a. s., Štúrova 72, 949 44 Nitra
- Západoslov. vodárenská spoločnosť a. s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
- Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP- ŠSOPaK, OH, ŠVS, 953 01
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zl. Moravce
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Zl. Moravce, ul.1.mája 1A, 953 01 Zl. Moravce
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr.58, 949 63 Nitra
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ENERGO – SK, a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Materiál spracoval:

Za správnosť:

Dňa:

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 3795/2015/05 – 002 – IJ

6

Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 01 (II. poschodie, č. dverí 56),
stránkové hodiny : v pondelok 8⁰⁰ - 15⁰⁰ hod. a v stredu 8⁰⁰ - 16⁰⁰ hod., vybavuje : Ing. Jedlovský,
Tel. 037/69 239 27, e – mail: ivan.jedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037/69 239 45